

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области в Угличском муниципальном районе**
(ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР)
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13 «Звездочка»
Ярославская область, г. Углич,
ул. Нариманова, д. 28А

**Предписание № 287
об устранении выявленных нарушений**

«03» июня 2022 г.

г. Углич

При обследовании объекта, рассмотрении документов,
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 13 «Звездочка», юридический адрес Ярославская область, г. Углич,
ул. Нариманова, д. 28А (Акт проверки № 380 от 03.06.2022)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний /отравлений/ людей:

1. В групповых «Полянка» имеются источники искусственного освещения
в неисправном состоянии, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 и
ч. 3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 л СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Мебель в группе «Боровичок» (столы и стулья) не обеспечена
цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что
является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 и ч. 3 ст. 39 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от
30.03.1999 г; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
3. Внутренняя отделка помещений детского сада имеет дефекты:
- в спальне группы «Лучики», в туалете группы «Боровичок», в
горячем цехе детского сада побелка и краска на потолках и стенах
местами отвалилась;
- в туалете группы «Рябинушка», в туалете, спальне и групповой
«Колокольчик» стены и потолок имеют повреждения,
что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 и ч.3.ст. 39 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от
30.03.1999 г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
4. В групповой «Боровичок» осветительные приборы не имеют
светорассеивающую конструкцию, что является нарушением ч.1 ст. 28,

ч. 1 и ч. 3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 л СП 2.4.3648-20;

5. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 и ч.3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

6. Уровень искусственной освещенности в помещениях детского сада не отвечает гигиеническим нормативам: уровень искусственной освещенности в спальне группы «Каруселька» составил 63 лк, при нормативе не менее 75лк; уровень искусственной освещенности в спальне группы «Рябинушка» составил 64 лк, при нормативе не менее 75лк; уровень искусственной освещенности у плиты в горячем цехе дошкольной группы составил 113 лк, при нормативе не менее 300лк; уровень искусственной освещенности у мойки столовой посуды в горячем цехе дошкольной группы составил 71 лк, при нормативе не менее 200лк; уровень искусственной освещенности в раздевальной дошкольной группы составил 145 лк, при нормативе не менее 200лк, что подтверждается Протоколом измерений ФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 67/ф и является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20; п. 144, п. 151, Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

7. Не представлены личные медицинские книжки работников детского сада, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 и ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 1.5 СП 2.4.3648-20

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей, **Предлагаю:**

1. Содержать источники искусственного освещения групповой «Полянка» в исправном состоянии.

Срок - 01.06.2023

2. Обеспечить мебель в группе «Боровичок» (столы и стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

Срок - 01.06.2023

3. Выполнить внутреннюю отделку помещений детского сада в соответствии с санитарными правилами.

Срок - 01.06.2023

4. Оборудовать осветительные приборы в групповой «Боровичок» светорассеивающими конструкциями.

Срок - 01.06.2023

5. Обеспечить наличие инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд, имеющего мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Срок - 01.06.2023

6. Обеспечить уровень искусственной освещенности в спальнях групп «Каруселька» и «Рябинушка» в соответствии с санитарными требованиями.

Срок - 01.06.2023

7. Не допускать до работы персонал не соответствующий требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и не имеющих личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Срок - 01.06.2023

Ответственность за выполнение предложений возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Звездочка».

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до «01» июня 2023 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.


Заместитель главного государственного санитарного врача по Угличскому муниципальному району Ярославской области



С.А. Журавлева

Копию настоящего предписания получил:

«03» июня 2022 г.



Родимова Елена Викторовна